Printed by unregistered copy of SPLOT



PLANTA DE COBERTURA
ESCALA 1/50

TELHA DE CRFS ONDULADA S8.17
ESP. = 0.8mm
H DE ONDA = 51mm
LARGURA = 1050mm
SOBREPOSIÇÃO VIDE FABRICANTE



DETALHE DA VALA DA MALHA DE ATERRAMENTO
S/ ESC



DETALHE DE EMENDA DOS VERGALHÕES
ESTRUTURAIS COM ARAME TORCIDO
S/ ESC



DETALHE DE FIXAÇÃO DO
CABO DE AÇO NA ALVENARIA
S/ ESC



D E T A L H E
HASTE DE ATERRAMENTO
S/ ESC



DETALHE DE DERIVAÇÃO
DO CABO DE GAIOLA



DETALHE DE CONEXÃO
DA BARRA DE AÇO COM CABO DE AÇO
S/ ESC





DETALHE DA DESCIDA COM A MALHA DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA

PAD CR-1E 403T

Nº	MODIFICACOES	APROVACAO	DATA	APROVACAO	DATA
		AUTOR DO PROJETO		FDE	

OBSERVACOES

DESENHOS DE REFERENCIA

Nº	APROVACAO	DATA
	FDE	

APROVACAO	DATA
AUTOR DO PROJETO	

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

RESPONSAVEL PELA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO:

apiacás arquitetos
ARQUITETOS | ANDERSON FRETAS, PEDRO BARROS, ALICIA FURUYA
R GENERAL JARDIM 482 Cj132 VILA BURQUE CEP 01223-010 SÃO PAULO
PABX (11) 3158 1870
apiacas@apiacasarquitetos.com.br

RESPONSAVEL TECNICO: PEDRO AMANDO DE BARROS – CAU Nº A90385-0

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE	
ESCOLA – NOME/LOCAL: TERRENO JARDIM PARENTI II – ITATINGA – SP	CÓDIGO: 1|2|0|2|0|2|7
INTERVENÇÃO: OBRA NOVA DE CRECHE	No. LOTE: 01
ETAPA/AREA TECNICA: PROJETO EXECUTIVO DE ELETRICA	TIPO PROJETO: PAD CR-1E; DATA: SET/2014; ETAPA/AREA TECNICA: PE-ELÉ
CONTEÚDO: PLANTA DE COBERTURA E SPDA	ESCALA: 1:50; FOLHA: 09/10; REVISÃO: 00

1202027_01UPE0900_01